



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 775

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΛΕΩΦ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5,
157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
☎ (210) 772 1212, Fax (210) 772 1302
Email: ekontou@central.ntua.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Αριθμός Δοκιμής : 01/2015

Εντολέας:

Porta block

Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 207, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ106390835, Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Τηλ : 2102832609, fax: 2102846952

Ημερομηνία παραλαβής δοκιμίων: 15/12/2014

Ημερομηνία εκτέλεσης δοκιμής: 21/01/2015

Χαρακτηριστικά του δοκιμίου:

**ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ROCK-15"**

Είδος δοκιμής: Καθορισμός και κατάταξη της ακεραιότητας και της πυραντίστασης πυράντοχης πόρτας, εκτεθειμένης σε φλόγα από τη μια πλευρά, σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 1634-01 σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές EN 1363.01, EN 1363.03.

Κατάταξη : Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5 της προδιαγραφής EN13501-2 η κατάταξη του δοκιμίου είναι η ακόλουθη:

Θέση A



EI₂ 45

Η Διευθύντρια Διασφάλισης
Ποιότητας

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Ε. Κοντού – Δρούγκα
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.



Σ. Κ. Κουρκουλής
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.